



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.4210.3.116.2020.MM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję z dnia 25 maja 2021r. znak: WA.ZUZ.4.4210.3.116.2020.MM, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o.o. Wodociągi Miejskie w Radomiu z siedzibą ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, na:

1. wykonanie urządzenia wodnego tj.: wylotu kanalizacji deszczowej w ulicy Porannej o $\varnothing$ 1,0 m do rowu otwartego R-1 w granicach działki nr ewid. 44 obręb 0330-Rajec Szlachecki ark. 243, m. Radom, woj. mazowieckie;
2. na usługę wodną obejmującą odprowadzanie, wykonanym wylotem kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 1,0 m, do urządzenia wodnego tj. rowu otwartego R-1, a następnie do wód rzeki Potok Północny, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacyjny ze zlewni stanowiącej obszar zamknięty Portu Lotniczego w Radomiu o powierzchni zlewni odwadnianej: rzeczywista – $F = 49,3107$ ha, zredukowana – $F = 30,4500$, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,50 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.r}} = 182\,700 \text{ m}^3/\text{r}$$

o dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń określających jakość ww. wód opadowych lub roztopowych:

zawiesiny ogólne – 100 mg/l

węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

Powyższe zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego udostępnienie. Stronie postępowania, zawiadomionej w formie obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, służy prawo złożenia do Zarządu Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, wniosku o wydanie jej odpisu. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis decyzji ma być stronie udostępniony.

Z-CIA DYREKTORA

Maciej Brzeski