



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.4210.313.2022.MM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000) zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję z dnia 30 stycznia 2023r. znak: WA.ZUZ.4.4210.313.2022.MM, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Iłża, na:

I. wykonanie urządzenia wodnego tj. systemu tuneli rozsączających składającego się z 10 rzędów po 16 modułów tunelu typu Graf300 o wymiarach pojedynczego modułu: pojemność - 300 dm³, długość - 1160 mm, szerokość - 800 mm, wysokość - 510 mm;

- wymiary poletka rozsączającego - 18,50 × 17,00 m,
- całkowita pojemność systemu tuneli rozsączających - $V = 48,0 \text{ m}^3$,

II. usługę wodną obejmującą wprowadzanie do ziemi za pomocą wykonanego systemu tuneli rozsączających, w granicach działki nr ewid. 4013/15 obręb: 0020 Pakosław gm. Iłża, oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z oczyszczalni, wykonanej dla potrzeb budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w m. Pakosław gm. Iłża pow. radomski woj. mazowieckie, na warunkach:

1. ilość wprowadzanych ścieków nie przekroczy:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,000347 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.d}} &= 12,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{dop.r}} &= 4\,380 \text{ m}^3/\text{r} \end{aligned}$$

2. najwyższe wartości substancji zanieczyszczających dla ww. ścieków:

a) w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków

BZT₅ - 25 mg/l
ChZT - 125 mg/l
zawiesiny ogólne - 35 mg/l

b) w czasie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków, przez okres nie dłuższy niż 14 dni

BZT₅ - 37,5 mg/l
ChZT - 187,5 mg/l
zawiesiny ogólne - 52,5 mg/l

c) w czasie awarii urządzeń oczyszczalni ścieków istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, przez okres nie dłuższy niż 2 doby

BZT₅ - 37,5 mg/l
ChZT - 187,5 mg/l
zawiesiny ogólne - 52,5 mg/l

Powyższe zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego udostępnienie. Stronie postępowania, zawiadomionej w formie obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, służy prawo złożenia do Zarządu Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, wniosku o wydanie jej odpisu. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis decyzji ma być stronie udostępniony.

DYREKTOR

Ryszard Włoch