



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.4210.454.2023.MM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją z dnia 26 stycznia 2024r. znak: WA.ZUZ.4.4210.454.2023.MM wydał pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, na:

1. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji technologicznej $\varnothing$ 250 mm do Dopływu z Jaszowic, w granicach działki nr ewid. 1805 obręb: 0022 Jaszowice gm. Zakrzew, pow. radomski, woj. mazowieckie wraz z ubezpieczeniem skarp odbiornika płytami betonowymi typu MEBA i dna odbiornika narzutem kamiennym grubości 15 cm na długości 3,0 m powyżej i poniżej osi wylotu; współrzędne lokalizacji urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5698449.45 Y: 7496846.14,
2. usługę wodną obejmującą wprowadzanie do Dopływu z Jaszowic w granicach działki nr ewid. 1805 obręb: 0022 Jaszowice gm. Zakrzew, wykonanym wylotem kanalizacji technologicznej, oczyszczonych ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wody z płukania filtrów) zlokalizowanej w m. Jaszowice gm. Zakrzew pow. radomski woj. mazowieckie, na warunkach:
 - ilość wprowadzanych ścieków nie przekroczy:
 $Q_{\max.s} = 0,0011 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\text{śr.d}} = 40 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{\text{dop.r}} = 14\,640 \text{ m}^3/\text{r}$
 - dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających:
zawiesiny ogólne – 35 mg/l
żelazo ogólne – 10 mg/l

Powyższe zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego udostępnienie. Stronie postępowania, zawiadomionej w formie obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, służy prawo złożenia do Zarządu Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, wniosku o wydanie jej odpisu. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis decyzji ma być stronie udostępniony.

DYREKTOR

Ryszard Wiosna